ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Odštepný závod: DUNAJSKÁ STREDA, Kračanská cesta 1233, PSČ 929 01

Obecný úrad Bodíky
Došlo dňa: 03.11.2026
Číslo zo zmluvy:
Číslo spisu: 198/2026
Prílohy:
Vybavuje: M

Oddiel: Sa **Vložka: 10193/N**

Adresa:

Obecný úrad Bodíky
č. 174,
930 31 Bodíky

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dunajská Streda
	83245/2026	Ing. Kósa	29.10.2026

Vec: Žiadosť o vyšetrenie kvality vody v obci - odpoveď

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 19.10.2026 o preskúmanie kvality vody v obci Bodíky oznamujeme nasledovné:

Dňa 23.10.2026 bola vykonaná kontrola úpravovne a bolo zistené že filter strácal účinnosť a preto je treba ho znovu aktivovať. Aktivácia bola vykonaná 27.10.2026.

Zároveň Vám oznamujeme, že v roku 2026 bolo vykonané vyčistenie a vystrojenie pôvodného HB2 vrtu a bola vykonaná čerpacia skúška. Predpokladá sa, že vzhľadom na overenú kvalitu vody v tomto vrte (nízky obsah železa a mangánu) bude možné odstaviť doposiaľ využívanú úpravňu vody a následne po odstavení starého vrtu HGB1 z prevádzky predpokladáme postupné zlepšovanie súčasného stavu. Momentálne čakáme na vydanie povolenie na odber vody z tohto vrtu. Zároveň pripravujeme projektovú dokumentáciu na prepojenie tohto vrtu do distribučného systému ako aj na výmenu starých vodovodných potrubí v obci. Po povoľovacích procesov pristúpime k realizáciu prepojenia vrtu HB2 do distribučnej siete a následne na výmenu vodovodu v obci Bodíky v zmysle pripravovanej projektovej dokumentácie.

S pozdravom

Ing. Sebő Ladislav
vedúci a riaditeľ odštepného závodu